



OCHRONA PRZED PORAŻENIEM BEZPOŚREDNIM: IZOLOWANIE
CZĘŚCI BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM. IZOLACJA OCHRONA PRZED
DOTYKIEM POŚRENIM W INSTALACJI 230V: WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE PRACY TT, A W INSTALACJI 24V:
OBNIŻENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE SELV.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
Paweł Zawalski Bielsko-Biała ul. Olszówka 14/4 tel./fax 033 8191460

Obiekt :

DOM KULTURY BIELSKO-BIAŁA UL. OLSZÓWKI 20D

Treść rysunku :

REMONT KOTŁOWNI C.O. GAZOWEJ.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY. KOTŁOWNIA

FAZA:

PROJ. BUDOWLANY

Autor projektu
Imię i nazwisko
Nr uprawnień

mgr inż. Paweł Pacut
upr. bud. nr. SLK/5475/POOE/14

Podpis

Data: 5.01.2017

Skala: 1:5

Nr rys.:

E1